

Assunto **Solicitação de esclarecimento, PR/60/2018**  
De Rodrigo Dias - DINIZ AMARAL LICITAÇÕES.  
<rodrigo.dias@dinizamaral.com.br>  
Para <licitacao@montecarmelo.mg.gov.br>  
Data 2018-08-20 14:45



Boa Tarde,

Venho através deste, pedir esclarecimento quanto alguns pontos do edital 52/2018 - processo 60/2018 - aquisição de tubos de concreto.

No edital, não fica claro quanto a finalidade da aquisição de tubos de concreto, apenas relata que é para atender as necessidades da secretaria de obras. Qual seria a finalidade??

Quanto a norma de especificação NBR 15319/2007 é para tubos cravados de método não destrutivo, porém a correta seria a NBR 8890/2007 que é para tubos de concreto armado de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários. Qual seria o correto para atendimento as necessidades da PMU ????

Favor ver a possibilidade de retificação do edital.

No aguardo,

Rodrigo Dias  
34 9.9209-2829.